

J I S Q 1 7 0 5 0 - 1 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言

文書番号 : R 5 0 - 0 1
発行者の名前 : 株式会社虎ノ門エネルギーサービス
発行者の住所 : 東京都港区虎ノ門二丁目2番1号
宣言の対象 : 建築物省エネ法に係る「他人から供給された熱」の一次エネルギー換算係数
平成30年度分（付属書参照）

上記宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

<規格番号> 29熱第96号
<規格名称> 熱供給事業における冷熱・温熱別換算係数算出に係るガイドライン
<発効日 > 2017年6月30日

問い合わせ先 株式会社虎ノ門エネルギーサービス
技術部
TEL:03-3583-5525

会社代表者の署名

土田 英樹

(本人の署名又は同等の印)

発効日 : 2020年 3月 18日
発行場所 : 株式会社虎ノ門エネルギーサービス
役職名・氏名 : 代表取締役社長 土田 英樹

この文書は、J I S Q 1 7 0 5 0 - 1 に 基 づ き 作 成 さ れ た 自 己 適 合 宣 言 書 で あ る。

JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (R50-01 付属書)

建築物省エネ法に係る「他人から供給された熱」の一次エネルギー換算係数 (平成30年度分)

一般社団法人 日本熱供給事業協会が定めた「熱供給事業における冷熱・温熱別換算係数算出に係るガイドライン」29 熱第 96 号に基づく本係数は以下の通りです。

営業地域名		虎ノ門二丁目地域	
所在地		東京都港区虎ノ門二丁目 2 番 1 号	
事業者名	事業登録番号	株式会社虎ノ門エネルギーサービス	第 5 2 号

原・燃料使用量	計	冷熱	温熱
ガ ス (1000 m ³)	2, 9 3 2	1, 3 8 2	1, 5 5 0
L P G (t)			
石 炭 (t)			
電 力 (MWh)	1, 9 4 8	1, 7 9 8	1 5 0
その他			
販売熱量 (G J)	1 1 8, 2 6 9	6 3, 0 4 6	5 5, 2 2 3
C O P	0. 8 1	0. 8 2	0. 8 1

一次エネルギー換算値 ガス : 45MJ/m³、電力 : 9.76MJ/kWh

「他人から供給された熱」の 一次エネルギー換算係数 (kJ/kJ)	冷熱	1. 2 3
	温熱	1. 2 4