

## J I S Q 1 7 0 5 0 - 1 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言

文書番号 : R 5 0 - 0 1  
発行者の名前 : 株式会社虎ノ門エネルギーサービス  
発行者の住所 : 東京都港区虎ノ門二丁目2番1号  
宣言の対象 : 建築物省エネ法に係る「他人から供給された熱」の一次エネルギー換算係数  
令和1年度分（付属書参照）

上記宣言の対象は、次の文書の要求事項に適合している。

<規格番号> 29熱第96号  
<規格名称> 熱供給事業における冷熱・温熱別換算係数算出に係るガイドライン  
<発効日 > 2017年6月30日

問い合わせ先 株式会社虎ノ門エネルギーサービス  
技術部  
TEL:03-3583-5525

会社代表者の署名

中野 廉

(本人の署名又は同等の印)

発効日 : 2021年 6月 1日  
発行場所 : 株式会社虎ノ門エネルギーサービス  
役職名・氏名 : 代表取締役社長 中野 廉

この文書は、J I S Q 1 7 0 5 0 - 1 に 基 づ き 作 成 さ れ た 自 己 適 合 宣 言 書 で あ る。

## JIS Q 17050-1 に基づく自己適合宣言書 (R50-01 付属書)

建築物省エネ法に係る「他人から供給された熱」の一次エネルギー換算係数 (令和1年度分)

一般社団法人 日本熱供給事業協会が定めた「熱供給事業における冷熱・温熱別換算係数算出に係るガイドライン」29 熱第 96 号に基づく本係数は以下の通りです。

営業地域名		虎ノ門二丁目地域	
所在地		東京都港区虎ノ門二丁目2番1号	
事業者名	事業登録番号	株式会社虎ノ門エネルギーサービス	第52号

原・燃料使用量	計	冷熱	温熱
ガス (1000 m <sup>3</sup> )	2,814	953	1,861
LPG (t)			
石炭 (t)			
電力 (MWh)	2,960	2,734	226
その他			
販売熱量 (GJ)	137,587	70,485	67,102
COP	0.89	1.01	0.78

一次エネルギー換算値 ガス：45MJ/m<sup>3</sup>、電力：9.76MJ/kWh

「他人から供給された熱」の 一次エネルギー換算係数 (kJ/kJ)	冷熱	0.99
	温熱	1.28